



Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia

**SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN  
UNTUK KELULUSAN PELAN ARKITEKTURAL**

BIL	DOKUMEN	SEMAKAN KAUNTER	
		Ada	T/B
1.	Surat permohonan rasmi.		
2.	Pelan arkitektural lengkap (2 perenggu lengkap).		
3.	Penyataan tajuk cadangan pemajuan dengan jelas/betul.		
4.	Pengiraan beban pendudukan dan muatan pintu keluar mengikut UKBS, 1984.		
5.	Skala pelan hendaklah <b>1:100</b> atau <b>1:200</b> (skala lain dengan kebenaran).		
6.	Pengiraan isipadu bangunan bagi penentuan akses perkakas bomba.		
7.	Menunjukkan dan mengadakan Akses Perkakas Bomba mengikut UKBS, 1984 (diwarnakan kuning).		
8.	Mencatitkan kedudukan pili bomba dengan jarak tidak lebih daripada 91.5 m (antara satu pili bomba dengan yang lain) dan diwarnakan merah.		
9.	Mengemukakan pengiraan hitungan had yang dibenarkan bagi kawasan tak terlindung (Jadual Keenam, UKBS, 1984).		
10.	Pelan arkitektural perubahan, tambahan struktur diwarnakan merah.		
11.	Pelan arkitektural perubahan, struktur diruntuhkan diwarnakan biru.		
12.	Perakuan tanggungjawab, tandatangan dan cop rasmi 'orang yang berkeelayakan' di setiap helaian pelan arkitektural.		
13.	Mencatitkan <b>Kehendak-kehendak Kelengkapan Menentang Kebakaran atau Pemasangan Keselamatan Kebakaran</b> di muka hadapan setiap perenggu pelan		
14.	Letakan pemasangan keselamatan kebakaran <b>aktif</b> dan <b>pasif</b> mengikut UKBS, 1984 hendaklah diwarnakan merah.		

Nota : Tanda √ pada ruang berkaitan.  
Potong mana –mana keperluan yang tidak berkaitan  
T/B – Tidak Berkenaan

Tandatangan :

Nama Pemohon : .....


Nama Syarikat : .....

Alamat Surat-Menyurat : .....

.....

.....

No. Telefon : .....



SEMAMAN JBPM – DITERIMA / TOLAK\*

ULASAN :	
PEGAWAI PENERIMA :	
TARIKH :	

\* Potong yang tidak berkaitan